



Связь инжиниринг М

системы мониторинга удалённых объектов

Устройство мониторинга

УМ-31 SMART

Техническое описание

СВИОМ.468266.162 ТО



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

1.1. Условные обозначения.....	4
1.2. Назначение устройства.....	4
1.3. Функции устройства.....	5

2. Технические и метрологические характеристики устройства

2.1. Условия эксплуатации устройства.....	9
2.2. Описание клеммников.....	9
2.3. Описание индикаторов.....	10
2.4. Описание кнопки «Сброс».....	10
2.5. Характеристики двухдиапазонной антенны.....	10

3. Работа устройства

3.1. Операционная система.....	11
3.2. Аппаратная конфигурация устройства.....	11
3.3. Энергонезависимая память данных.....	11
3.4. Файловая система.....	11
3.5. Часы реального времени.....	12
3.6. Дискретные входы и датчики.....	12
3.7. Контроль напряжения.....	12
3.8. Контроль температуры.....	12
3.9. Управление линиями питания интерфейсов.....	13
3.10. Световые индикаторы.....	13
3.11. Приборы учёта.....	13
3.11.1. Каналы обмена данными.....	13
3.11.2. Текущие показания ПУ.....	13
3.11.3. Архивные показания ПУ.....	14
3.11.4. Журналы ПУ.....	17
3.11.5. Шаблоны хранения архивных данных.....	18
3.11.6. Типы ПУ.....	18
3.12. Протоколы обмена данными с ЦП.....	21
3.13. USB.....	21
3.14. Ethernet.....	22
3.15. Модем.....	22
3.16. MQTT.....	22
3.17. Почтовые сообщения.....	22
3.18. TCP-сервера.....	23



3.19. Модель событий.....	23
3.20. Удалённый доступ к цифровым интерфейсам устройства.....	24
3.21. Журналы устройства.....	24
3.22. Диагностическая информация устройства.....	24



1. Введение

1.1. Условные обозначения

Таблица 1. Условные обозначения

Термин	Описание
ИВК	Информационно-вычислительный комплекс
ПУ	Прибор учёта
ЦП	Центральный пульт сбора информации

1.2. Назначение устройства

Устройство **УМ-31 SMART** предназначено для работы в составе систем учёта электроэнергии, воды и тепла в многоквартирных домах и жилых комплексах. Устройство осуществляет сбор показаний с приборов учёта энергоресурсов и передачу консолидированной информации по сети GSM и Ethernet. Устройство допускает загрузку обновлений по интерфейсу GSM и Ethernet.

Устройство выпускается в двух версиях: «**Ревизия 1**» и «**Ревизия 2**». Функции и качество устройств в любой версии одинаковые. Версии устройств отличаются изменением компонентной базы. Поддержка «**Ревизия 1**» не осуществляется. Новые версии прошивок выпускаются только для «**Ревизия 2**».

ВНИМАНИЕ!



Прошивки устройств разных версий несовместимы. Используйте прошивки, которые выпускаются специально для вашей версии устройства. Версию можно определить по наличию на корпусе надписи: «**rev. 1**» или «**rev. 2**». Если на корпусе отсутствует указание версии, значит устройство относится к «**Ревизия 1**».

УМ-31 SMART выпускается в «**Lite**» и стандартном исполнении. В исполнении «**Lite**» отсутствует встроенный аккумулятор. Устройства в исполнении «**Lite**» имеют соответствующую надпись на корпусе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № 75866-19.



1.3. Функции устройства

Устройство **УМ-31 SMART** выполняет следующие функции:

- Автоматизированный сбор показаний о потреблении энергоресурсов с концентраторов и приборов учёта посредством интерфейсов RS-485/CAN.
- Хранение и передача консолидированной информации о потреблении энергоресурсов на уровень ИБК по каналам связи GSM/Ethernet.
- Предоставление доступа на каждую из линий интерфейсов RS-485/CAN в «прозрачном» транзитном режиме для работы с приборами учёта по их протоколам сторонними ПО.
- Управление встроенным реле подключённых электросчётчиков.
- Запись архивов мгновенных показаний электроэнергии с ПУ, хранение значений архивных данных ПУ, журнала событий.
- Совместимость с программным обеспечением:
 - RoMonitoring.NET.
 - ПО «Пирамида 2000».
 - ПО «Пирамида 2.0».
 - ПО «Пирамида-сети».
 - ПО «АльфаЦЕНТР».
 - ПО «Энфорс» АСКУЭ.
 - АИИС КУЭ «ПУМА» («АЙСИБИКОМ»).
- Поддержка транспортных протоколов передачи данных: MQTT, SMTP, HTTP, RTU-327, JSON, Modbus RTU, Текстовый протокол.
- Создание до 8 серверов, что позволяет организовать одновременный доступ и опрос по 8 каналам, например одновременный опрос данных по текстовому протоколу, протоколу RTU-327 и транзит на 5 разных цифровых интерфейсах.
- Настройка и считывание данных без использования дополнительного ПО, средствами встроенного веб-интерфейса.
- Синхронизация времени по GSM/Ethernet.
- Устройство предоставляет информацию о состоянии энергонезависимой памяти:
 - Количество микросхем энергонезависимой памяти.
 - Размер сектора микросхемы (байты).
 - Количество секторов в микросхеме.
 - Информация о производителе.
- Устройство поддерживает работу с часами реального времени:
 - Встроенные часы реального времени (ЧРВ микроконтроллера).
 - Внешние часы реального времени.
- Устройство контролирует состояние и изменение состояния дискретных входов и датчиков:
 - Дискретные входы Sens1...Sens4.
 - Датчик наличия основного питания устройства (220В).
 - Датчик наличия резервного питания устройства (9В).
 - Датчик перегрузки линий питания интерфейсов.
 - Датчик вскрытия корпуса.
- Устройство контролирует состояние аналоговых датчиков напряжения:
 - Датчик резервного питания.
 - Датчик питания внешних часов реального времени.
- Устройство контролирует состояние датчиков температуры:
 - Датчик температуры SIM-карты.
 - Датчик температуры внешних часов реального времени.
- Устройство управляет линиями питания интерфейсов Line1..Line5.
- Устройство позволяет выгружать результатов опроса ПУ в файл.



2. Технические и метрологические характеристики устройства

1. Электропитание устройства осуществляется от однофазной двухпроводной сети:
 - Номинальным фазным напряжением, В – $220 \pm 20\%$.
 - Потребляемой мощностью, Вт – 15.
2. В устройстве предусмотрена возможность подключения резервного источника электропитания – источник постоянного тока:
 - Напряжением, В – от 9 до 13.
 - Мощностью, Вт, не менее – 20.
3. В устройстве, в зависимости от исполнения, предусмотрены следующие интерфейсы:
 - Всегда присутствуют:
 - 1 USB 2.0 device.
 - 1 LAN Ethernet 100Base-T.
 - В зависимости от исполнения:
 - Проводные интерфейсы:
 - Интерфейсы CAN для обмена информацией с ПУ.
 - Интерфейсы RS-485 для обмена информацией с ПУ.
 - Модемы:
 - GSM-модем с поддержкой стандартов 2G, 3G, 4G.
4. Комбинация проводных интерфейсов для подключения ПУ:
 - 5CAN.
 - 4CAN и 1RS485.
 - 3CAN и 2RS485.
 - 2CAN и 3RS485.
 - 1CAN и 4RS485.
 - 5RS485.
5. Нагрузочная способность интерфейсов:
 - Интерфейс CAN – до 109 ПУ на один канал.
 - Интерфейс RS-485 – до 255 ПУ на один канал.
6. В устройстве предусмотрено 5 выходов питания интерфейсов ПУ:
 - Суммарная нагрузочная способность линий, А, не более – 0,5.
 - Выходное напряжение, В (при отсутствии внешнего резервного источника питания) – $8 \pm 1\%$.

При отсутствии основного источника питания, напряжение выходов питания интерфейсов ПУ будет равно напряжению резервного питания, поданного на вход. При отсутствии основного и резервного питания напряжение на выходах будет отсутствовать. Наличие напряжения на каждом выходе питания (при наличии основного или резервного напряжения) определяется конфигурацией устройства.

7. В устройстве предусмотрены четыре дискретных входа для подключения датчиков типа «сухой контакт».
8. Для исключения зависания в устройстве имеется аппаратный охранный таймер («watchdog»).
9. В устройстве предусмотрены дискретные сигналы наличия основного и резервного питания.
10. Устройство имеет энергонезависимую память, обеспечивающую хранение следующей информации:
 - Серийные номера ПУ.
 - Архивные показания ПУ электроэнергии:
 - Показания энергии на начало месяца.
 - Показания энергии на начало суток.
 - Потребление энергии за месяц.
 - Потребление энергии за сутки.



- Профили мощности.
 - Срезы мгновенных показателей ПУ электроэнергии:
 - Мгновенных показаний энергии.
 - Мгновенных показателей качества сети.
 - Журналы событий ПУ электроэнергии.
 - Архивные показания концентраторов импульсных счётчиков:
 - Показания на начало месяца.
 - Показания на начало суток.
 - Показания на начало часа.
 - Срезы мгновенных показателей концентраторов импульсных счётчиков:
 - Мгновенные показания.
 - Журналы событий концентраторов импульсных счётчиков.
 - Журналы событий устройства.
11. Максимально возможное количество подключённых ПУ, глубина хранения и тип хранимых данных и показаний ПУ зависит от исполнения и конфигурации устройства (см. «Приложение 2. Перечень оборудования, рекомендованного для подключения к устройству»).
 12. Устройство содержит внутренние энергонезависимые часы реального времени с точностью хода не хуже ± 2 с/сутки.
 13. Устройство может синхронизировать внутренние часы по заданному расписанию при подключении к серверу точного времени по интерфейсам Ethernet, GPRS.
 14. Устройство может по расписанию или по команде производить коррекцию и установку времени любого из подключённых ПУ.
 15. Для передачи данных на ЦП могут использоваться следующие интерфейсы:
 - Ethernet.
 - GSM-модем (GPRS, SMS).
 16. Устройство позволяет выполнять настройку параметров и производить запросы данных, хранящихся в энергонезависимой памяти по следующим интерфейсам:
 - Ethernet.
 - GSM-модем (GPRS).
 17. Устройство обеспечивает возможность передачи данных от ЦП к ПУ и обратно, используя режим «транзитная передача данных». Каналы обмена данными с ЦП и ПУ являются настраиваемыми.
 18. Устройство обеспечивает сброс к заводским настройкам через кнопку «Сброс».
 19. В зависимости от исполнения в устройстве имеется встроенный АКБ для обеспечения работы при отсутствии основного и резервного питания. Время работы устройства от встроенной АКБ определяется установленным режимом, но не менее двух часов.
 20. Предусмотрена возможность защищённого дистанционного обновления встроенного программного обеспечения устройства с ЦП по сети GSM или Ethernet. Обновление встроенного программного обеспечения проводится только сертифицированным персоналом.
 21. Масса устройства, кг, не более – 0,35.
 22. Средняя наработка на отказ, ч, не менее – 150 000.
 23. Срок службы, лет, не менее – 20.
 24. Межповерочный интервал, лет – 10.
 25. Габаритные размеры устройства указаны на рисунке 1:




Рисунок 1. Габаритные размеры устройства

- 26. Устройство крепится на DIN-рейку.
- 27. Степень защиты корпуса устройства, не менее – IP20, в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015.
- 28. Расположение клеммников, индикаторов и кнопки «Сброс» на корпусе устройства указаны на рисунке 2:




Рисунок 2. Расположение клеммников, индикаторов и кнопки «Сброс»

- 30. Описание сигналов клеммников устройства приведено в разделе «[Описание клеммников](#)».
- 31. Описание индикаторов устройства приведено в разделе «[Описание индикаторов](#)».
- 32. Описание кнопки «Сброс» устройства приведено в разделе «[Описание кнопки «Сброс»](#)».



2.1. Условия эксплуатации устройства

Таблица 2. Условия эксплуатации устройства

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -40° до +50°
Относительная влажность воздуха при +25 °С	не более 80%
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 107 (от 630 до 800 мм рт. ст.)

2.2. Описание клеммников

Таблица 3. Описание клеммников

Клеммник	№ контакта	Обозначение контакта	Наименование	
			Интерфейс	Назначение
ХТ1	1	Н/А	Интерфейс №1	CANH/RS-485_A
	2	L/B		CANL/RS-485_B
	3	+		Выход питания интерфейса/поверочный выход
	4	-		Общий
ХТ2	1	Н/А	Интерфейс №2	CANH/RS-485_A
	2	L/B		CANL/RS-485_B
	3	+		Выход питания интерфейса
	4	-		Общий
ХТ3	1	Н/А	Интерфейс №3	CANH/RS-485_A
	2	L/B		CANL/RS-485_B
	3	+		Выход питания интерфейса
	4	-		Общий
ХТ4	1	Н/А	Интерфейс №4	CANH/RS-485_A
	2	L/B		CANL/RS-485_B
	3	+		Выход питания интерфейса
	4	-		Общий
ХТ5	1	Н/А	Интерфейс №5	CANH/RS-485_A
	2	L/B		CANL/RS-485_B
	3	+		Выход питания интерфейса
	4	-		Общий
ХТ6	1	D2 •	Дискретный вход 2	
	2	D2 -	Общий	
	3	D1 •	Дискретный вход 1	
	4	D1 -	Общий	
ХТ7	1	D4 -	Дискретный вход 4/поверочный выход	
	2	D4 •	Общий	
	3	D3 -	Дискретный вход 3	
	4	D3 •	Общий	
ХТ8	1	~220 В / L	Питание устройства 220 В (Фаза)	
	2	~220 В / N	Питание устройства 220 В (Нейтраль)	
	3	+12 В / +	Резервное питание устройства	
	4	+12 В / -	Общий	
XS1		LAN	Разъём Ethernet типа RJ-45	
XS2		SIM	Разъём для установки SIM-карты	
XS3		USB	Разъём Mini USB Type B	
XW1		ANT	Разъём для подключения антенны SMA-F	



ПРИМЕЧАНИЕ



Выход питания интерфейса №1 (ХТ1.3(4)) объединён с поверочным выходом. Включение/выключение режима поверки осуществляется через веб-интерфейс устройства.

2.3. Описание индикаторов

Таблица 4. Описание индикаторов

Индикатор	Обозначение	Описание	Статус
Индикатор 1	Режим УСПД	Корректная работа устройства	Мигание светодиода с периодом 1 сек.
Индикатор 2	Режим GSM	Модем подключен к сети (Cinterion EHS-5) / Модем зарегистрирован в сети (Neoway N723) ¹	Светится постоянно
Индикатор 3	Сеть GSM	Модем подключен к сети (Cinterion EHS-5) / На модем подаётся питание (Neoway N723)	Светится постоянно

ПРИМЕЧАНИЕ



¹ Модель установленного модема (Cinterion EHS-5 или Neoway N723) можно считать Конфигуратором устройства мониторинга.

2.4. Описание кнопки «Сброс»

Таблица 5. Сброс и восстановление

Удержание кнопки		Результат
3 секунды	При выключенном питании, резервном или основном	Отключение устройства (версия «Lite» выключится сразу после отключения питания)
	При включенном питании, резервном или основном	Сброс всех настроек устройства к заводским и удаление всех архивов и журналов
5 секунд	В момент подачи питания	Режим восстановления прошивки

2.5. Характеристики двухдиапазонной антенны

Таблица 6. Характеристики двухдиапазонной GSM 900/1800 антенны ADA-0070-SMA

Характеристика	Значение
Тип антенны	1/4-волны
Частотный диапазон, МГц	824-960/1770-1880
Коэффициент усиления, dBi	2
Коэффициент стоячей волны по напряжению	<1,5:1
Размеры, мм	100
Способ монтажа	магнит
Кабель	RG174 и/а (низкие потери)
Длина кабеля, не менее, м	2,0
Тип разъёма	SMA-M



3. Работа устройства

3.1. Операционная система

Устройство работает на базе ОС FreeRTOS. Устройство предоставляет следующую диагностическую информацию о состоянии прошивки:

- Версию ОС.
- Информацию о состоянии памяти:
 - Используемая память ОС.
 - Свободная память ОС.
- Информацию о состоянии потоков (thread):
 - Идентификатор потока.
 - Приоритет.
 - Время работы потока.
 - Свободная память потока.

3.2. Аппаратная конфигурация устройства

Прошивка поддерживает работу с аппаратной конфигурацией устройства, хранящейся в энергонезависимой памяти (EEPROM). Конфигурация устройства доступна только на чтение и содержит следующую информацию:

- Версию платы.
- Тип модема.
- Тип аккумуляторной батареи.
- MAC-адрес.
- Серийный номер.
- Тип питания.
- Количество и тип микросхем памяти DataFlash (до 2Гбит включительно).
- Количество и типы интерфейсов для связи с ПУ.
- Дата выпуска устройства.

3.3. Энергонезависимая память данных

Для хранения настроек и журналов устройства, а также данных ПУ, используется энергонезависимая память (DataFlash). Устройство предоставляет следующую информацию о состоянии энергонезависимой памяти:

- Количество микросхем энергонезависимой памяти.
- Размер сектора микросхемы (байты).
- Количество секторов в микросхеме.
- Информация о производителе.

3.4. Файловая система

Устройство поддерживает хранение информации в энергонезависимой памяти в рамках файловой системы Fat12/Fat16.

Файловая система разбита на 7 логических дисков, содержащих следующие данные:

- Файлы обновления прошивки.
- Настройки устройства.
- Исходящие e-mail сообщения.
- Исходящие MQTT сообщения.



- Журналы устройства.
- Данные ПУ.

Устройство предоставляет следующую информацию о состоянии файловой системы:

- Идентификатор и имя логического диска.
- Размер логического диска (сектора).
- Размер свободной памяти (сектора).

3.5. Часы реального времени

Устройство поддерживает работу (в т.ч. одновременную) со следующими часами реального времени:

- Встроенные часы реального времени (ЧРВ микроконтроллера).
- Внешние часы реального времени.

Устройство позволяет управление процессом поверки. В режиме поверки обеспечивается поверочный выходной сигнал: меандр с периодом 1Гц.

Устройство позволяет выполнять установку часов реального времени по команде.

Устройство позволяет выполнять синхронизацию часов реального времени по протоколу SNTP (Ethernet или пакетная передача данных GSM). Синхронизация часов может выполняться в следующих случаях:

- По команде с ЦП.
- В рамках системы событий.

Устройство контролирует состояние батареи (напряжение) внешних часов реального времени.

3.6. Дискретные входы и датчики

Устройство контролирует состояние и изменение состояния следующих дискретных входов и датчиков:

- Дискретные входы Sens1...Sens4.
- Датчик наличия основного питания устройства (220В).
- Датчик наличия резервного питания устройства (9В).
- Датчик перегрузки линий питания интерфейсов.
- Датчик вскрытия корпуса.

Изменение состояния дискретных входов и датчиков журналируется. Факт изменения состояния дискретного входа может быть использован в рамках системы событий.

3.7. Контроль напряжения

Устройство контролирует состояние следующих аналоговых датчиков напряжения:

- Датчик резервного питания.
- Датчик питания внешних часов реального времени.

При работе устройства от аккумуляторной батареи выполняется регулярный анализ заряда батареи. При напряжении с аккумуляторной батареи, меньшем, чем 3.10В, выполняется выключение устройства.

3.8. Контроль температуры

Устройство контролирует состояние следующих датчиков температуры:

- Датчик температуры SIM-карты.
- Датчик температуры внешних часов реального времени.



3.9. Управление линиями питания интерфейсов

Устройство управляет линиями питания интерфейсов Line1..Line5 и позволяет установить следующие режимы работы для каждой из линий питания:

- Включено.
- Выключено.
- Включение только на время обмена данными соответствующего интерфейса.

3.10. Световые индикаторы

Устройство управляет световым индикатором «Режим УСПД». Мигание индикатора с периодом 1 сек. сигнализирует о корректной работе устройства.

3.11. Приборы учёта

3.11.1. Каналы обмена данными

Информационный обмен с ПУ производится по следующим типам каналов передачи данных:

- CAN.
- RS-485.

Устройство поддерживает до 5 физических каналов (CAN или RS-485) для обмена данными с ПУ. Обмен по каждому из каналов полностью независим от обмена по другим каналам, т.е. устройство, может осуществлять опрос ПУ по всем доступным каналам.

Факты пропадания/появления связи с ПУ журналируются.

3.11.2. Текущие показания ПУ

Устройство имеет функциональную возможность по запросу с ЦП запрашивать с цифровых ПУ следующие параметры:

- Серийный номер прибора.
- Текущие показания:
 - Накопленная активная и реактивная энергия прямого и обратного направления нарастающим итогом с момента обнуления счётчика по каждому тарифу и сумме тарифов, Вт*ч (Var*ч).
- Напряжение по каждой фазе, В.
- Ток по каждой фазе, А.
- Активная, реактивная и полная мощности по каждой фазе и сумме фаз, Вт(Var).
- Частота сети, Гц.
- Значения углов между фазными напряжениями.
- Время по часам ПУ.
- Коэффициенты мощности по фазам.

Устройство имеет функциональную возможность по запросу с ЦП запрашивать с концентраторов импульсных счётчиков следующие параметры:

1. Серийный номер.
2. Текущие показания по каналам (до 32 каналов).

Устройство имеет функциональную возможность по запросу с ЦП запрашивать с контроллеров ввода/вывода дискретных сигналов следующие параметры:

- Текущее состояние каналов (до 32 каналов).



Устройство имеет функциональную возможность управления нагрузкой при помощи цифрового ПУ. Устройство имеет функциональную возможность установки и коррекции времени ПУ.

Устройство имеет функциональную возможность передачи показаний и результатов измерений ПУ электрической энергии, а также предоставляет информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии.

В устройство входят все показания и результаты измерений ПУ электрической энергии, которые были использованы для формирования информации о количестве и иных параметрах электрической энергии.

Устройство имеет функциональную возможность полного и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии.

Устройство имеет функциональную возможность передачи справочной информации. В состав справочной информации входит следующая информация в отношении точки поставки (точки учёта):

- Уникальный идентификатор точки поставки.
- Сведения о пользователях по соответствующей точке поставки (точке учёта):
 - для юридических лиц — полное наименование, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата её внесения в реестр.
 - для индивидуальных предпринимателей — номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата её внесения в реестр.
- Адрес энергопринимающего устройства.
- Номер договора энергоснабжения.
- Характеристики точки учёта.
- Характеристики объектов электросетевого хозяйства, используемых для расчёта потерь электрической энергии от места установки ПУ электрической энергии (точки учёта) до точки поставки электрической энергии.

В состав данных о параметрах настройки и событиях входят данные:

- Об изменении параметров настройки ПУ.
- О коррекции времени ПУ.
- О сбое, перерыве питания, работе от резервного (внутреннего) источника питания.
- О включении (отключении) измерительных цепей ПУ.
- О нарушении в подключении токовых цепей ПУ.
- О выходе за заданные пределы значений параметров режима электрической сети по активной мощности, напряжению и частоте.
- О несанкционированном доступе к работе ПУ, в том числе о несанкционированном доступе к его программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации.
- О сбросе измеряемых значений электрической энергии (мощности).

3.11.3. Архивные показания ПУ

Устройство опрашивает в рамках системы событий (автоматическом режиме) и хранит в энергонезависимой памяти архивные данные ПУ.

Архивными данными цифровых ПУ являются следующие данные:

- времени снятия среза энергии.
 - активная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - активная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
- срезы показателей качества сети:



- метка времени снятия среза показателей качества сети.
- фазное напряжение по фазам.
- ток по фазам.
- коэффициент мощности по фазам и сумме фаз.
- активная мощность по фазам и сумме фаз.
- реактивная мощность по фазам и сумме фаз.
- полная мощность по фазам и сумме фаз.
- частота сети.
- углы между фазами.
- показания на начало месяца:
 - метка времени показаний.
 - активная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - активная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
- потребление за месяц:
 - метка времени показаний.
 - активная прямая энергия за месяц по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - активная обратная энергия за месяц по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная прямая энергия за месяц по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная обратная энергия за месяц по 4 тарифам + сумма тарифов.
- показания на начало суток:
 - метка времени показаний.
 - активная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - активная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
- потребление за сутки:
 - метка времени показаний.
 - активная прямая энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - активная обратная энергия от сброса по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная прямая энергия за сутки по 4 тарифам + сумма тарифов.
 - реактивная обратная энергия за сутки по 4 тарифам + сумма тарифов.
- профили мощности:
 - метка времени показаний.
 - активная прямая энергия за период интегрирования.
 - активная обратная энергия за период интегрирования.
 - реактивная прямая энергия за период интегрирования.
 - реактивная обратная энергия за период интегрирования.
 - флаги профилей мощности:
 - сезон.
 - полнота среза.
 - переполнение среза.
 - наличие данных среза.

Архивными данными концентраторов импульсных счётчиков являются следующие данные:

- срезы показаний:
 - метка времени снятия показания.
 - данные по каждому из каналов (до 32 каналов).
- показания на начало месяца:
 - метка времени показаний.



- данные по каждому из каналов (до 32 каналов).
- показания на начало суток:
 - метка времени показаний.
 - данные по каждому из каналов (до 32 каналов).
- часовые срезы показаний:
 - метка времени показаний.
 - данные по каждому из каналов (до 32 каналов).

Архивными данными контроллеров ввода/вывода дискретных сигналов являются следующие данные:

- срезы показаний:
 - метка времени снятия показания.
 - данные по каждому из каналов (до 32 каналов).
- данные журнала изменения состояний:
 - метка времени показаний.
 - данные по каждому из каналов (до 32 каналов).

Период предоставления информации из архива данных интеллектуальной системы учёта составляет не менее 3 лет, но не ранее даты присоединения ПУ к интеллектуальной системе учёта.



3.11.4. Журналы ПУ

Устройство опрашивает в рамках системы событий (автоматическом режиме) и хранит в энергонезависимой памяти следующие журналы ПУ:

Таблица 7. Журналы ПУ

Код журнала	Описание
1	Журнал управление питанием
2	Журнал коррекция времени
3	Журнал сброс показаний
4	Журнал инициализация первого массива профилей
5	Журнал инициализация второго массива профилей
6	Журнал коррекция тарификатора
7	Журнал открытие крышки
8	Журнал неавторизованный доступ
9	Журнал управление фазой А
10	Журнал управление фазой В
11	Журнал управление фазой С
12	Журнал программирование
13	Журнал управление реле
14	Журнал лимит суммарной энергии
15	Журнал потарифный лимит энергии
16	Журнал лимит энергии тарифа 1
17	Журнал лимит энергии тарифа 2
18	Журнал лимит энергии тарифа 3
19	Журнал лимит энергии тарифа 4
20	Журнал ограничение максимального напряжения фазы А
21	Журнал ограничение минимального напряжения фазы А
22	Журнал ограничение максимального напряжения фазы В
23	Журнал ограничение минимального напряжения фазы В
24	Журнал ограничение максимального напряжения фазы С
25	Журнал ограничение минимального напряжения фазы С
26	Журнал ограничение максимального расхождения напряжения фаз А и В
27	Журнал ограничение минимального расхождения напряжения фаз А и В
28	Журнал ограничение максимального расхождения напряжения фаз В и С
29	Журнал ограничение минимального расхождения напряжения фаз В и С
30	Журнал ограничение максимального расхождения напряжения фаз С и А



31	Журнал ограничение минимального расхождения напряжения фаз С и А
32	Журнал ограничение максимального тока фазы А
33	Журнал ограничение максимального тока фазы В
34	Журнал ограничение максимального тока фазы С
35	Журнал ограничение максимальной частоты сети
36	Журнал ограничение минимальной частоты сети
37	Ограничение мощности
38	Журнал ограничение прямой активной мощности
39	Журнал ограничение прямой реактивной мощности
40	Журнал ограничение обратной активной мощности
41	Журнал ограничение обратной реактивной мощности
42	Журнал реверса

3.11.5. Шаблоны хранения архивных данных

Устройство имеет функциональную возможность настройки шаблонов хранения архивных данных. Шаблон содержит информацию о типе ПУ, типах и глубине хранения хранимых архивных данных. Каждый прибор учёта ассоциируется с шаблоном хранения архивных данных.

Таблица 8. Типовая глубина хранения архивных данных ПУ

Тип архивных данных	Глубина хранения данных	Количество ПУ
Показания на начало суток	35 суток	700
Показания на начало месяца	12 месяцев	200
Профили мощности	35 суток (получасовые профили мощности)	700

3.11.6. Типы ПУ

Таблица 9. Перечень оборудования, рекомендованного для подключения к устройству

Наименование производителя	Наименование прибора учёта
ООО «Фирма Инкотекс»	Меркурий 200
	Меркурий 203.2Т
	Меркурий 206
	Меркурий 230
	Меркурий 233
	Меркурий 234
	Меркурий 236
	Меркурий 234 СПОДЭС Меркурий 204 ARTM СПОДЭС
ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе»	ПСЧ-3ТМ.05



	ПСЧ-3ТМ.05М ПСЧ-3ТМ.05Д ПСЧ-3ТМ.05МК ПСЧ-4ТМ.05 ПСЧ-4ТМ.05М ПСЧ-4ТМ.05D ПСЧ-4ТМ.05МК ПСЧ3ТА СЭТ-4ТМ.02 СЭТ-4ТМ.02М СЭТ-4ТМ.03 СЭТ-4ТМ.03М СЭБ2А.07 СЭБ2А.07Д СЭБ2А.08 SPT943
ОАО «Концерн Энергомера»	СЕ102 СЕ102М СЕ201 СЕ207 СЕ301 СЕ303 СЕ307 СЕ308 СЕ6850М
АО «Завод МЗЭП»	СТС-565/5-400-AP2I5 СОЭ-55/60Ш-Т-215 СОЭ-55/60Ш-Т-217 (АГАТ-2) СОЭ-55/60Ш-Т-415(АГАТ-2) СОЭ-55/60Ш-Т-415
ООО «ТАЙПИТ-ИП»	Нева МТ 113 Нева МТ 124 Нева МТ 114 Нева МТ 313 Нева МТ 314 Нева МТ 324



	Нева МТ 315 СТ414 СПОДЭС СТ413 СПОДЭС МТ115 СПОДЭС
АО ПКК «МИЛАНДР»	Милур 104 Милур 105 Милур 107 Милур 107S СПОДЭС Милур 305.11 Милур 305.12 Милур 305.32 Милур 306 Милур 307 Милур 307S СПОДЭС
ООО НПП «Тепловодохран»	Пульсар-1ш Пульсар-1тш Пульсар-1ттш Пульсар-3/3Т
АО НПП «Интеграл»	Интегра 101 Интегра 102
ООО «Энрон-Энерго»	ТОПАЗ 103 ТОПАЗ 104
ООО «Эльстер Метроника»	A1140-xx-RAL
АО «Связь инжиниринг М»	УМТВ-10
ПАО НПО «Алмаз2 – ТОП «ЛЭМЗ»	ЦЭ2727A(RS-485)
АО ГК «Системы и Технологии»	КВАНТ ST 1000 СПОДЭС КВАНТ ST 2000 СПОДЭС
ООО «Завод НАРТИС»	Нартис 300 СПОДЭС
РСЦСИ «СИ-АРТ»	СТЭМ-300.153GSU

Таблица 10. Радиоконцентраторы и радиоретрансляторы



Тип ПУ	Модификация ПУ	Журналы	Настройки связи по умолчанию
Милур	Милур IC	-	Ethernet
ST410	ST410-10-4 ST410-12-4 ST410-24-0 ST410-6/8HV-0	+	9600 8n1

3.12. Протоколы обмена данными с ЦП

Устройство поддерживает обмен данными с ЦП в рамках следующих протоколов обмена данными:

- Текстовый протокол обмена данными (UM-RTU. Протокол обмена данными. Версия 2), разработки АО «Связь инжиниринг М».
- RTU-327, разработки ООО «Эльстер Метроника»(Версия 2.x).
- Протокол обмена SMART (JSON), разработки АО «Связь инжиниринг М».

Таблица 11. Совместимое программное обеспечение

Программное обеспечение	Протокол
RoMonitoring.NET	<ul style="list-style-type: none"> • текстовый протокол обмена данными • протокол обмена SMART
ПО «Пирамида 2000»	RTU-327
«Пирамида-Сети»	RTU-327
Пирамида 2.0	RTU-327
ПО «АльфаЦЕНТР»	RTU-327
ПО «Энфорс»	текстовый протокол обмена данными
АИИС КУЭ «ПУМА» («АЙСИБИКОМ»)	протокол обмена SMART

3.13. USB

Устройство работает по интерфейсу USB в режиме MassStorage, предоставляя доступ к данным логических дисков.

Устройство содержит следующие логические диски:

- Диск обновления прошивки.
- Хранилище e-mail.
- Хранилище MQTT публикаций.
- Настройки устройства.
- Журналы устройства.
- Архивы ПУ.

Права доступа на чтение/запись данных на логические диски по интерфейсу USB являются настраиваемым параметром. Нет возможности разрешить доступ на запись к каким-либо логическим дискам, кроме диска обновления прошивки. По умолчанию разрешён только доступ на запись на диск обновления прошивки.



3.14. Ethernet

Устройство поддерживает передачу данных по каналу Ethernet. MAC-адрес устройства записывается в аппаратную конфигурацию устройства и не может быть изменён. Параметры TCP/IP v4 настраиваемы. Поддержано использование DHCP.

3.15. Модем

В рамках работы с модемом формируются следующие каналы передачи данных:

- Пакетная передача данных с использованием технологии 2G, 3G или LTE в зависимости от исполнения устройства (PPP-соединение, устройство-клиент).

3.16. MQTT

Устройство поддерживает обмен данными по протоколу MQTT (v3.1.1) с MQTT-брокером. Устройство является публикатором (publisher) в случае передачи данных брокеру и подписчиком (subscriber) в случае чтения настроек.

Обмен данным по протоколу MQTT осуществляется по следующим каналам передачи данных:

- Ethernet.
- Пакетная передача данных с использованием технологии 2G, 3G или LTE в зависимости от исполнения устройства.
- Сетевое соединение GSM.

Для обмена данными по MQTT могут использоваться следующие протоколы обмена данными:

- Протокол обмена SMART (JSON).

Подключение к MQTT-брокеру может осуществляться в т.ч. с использованием протокола защиты транспортного уровня TLS1.2.

Обмен данными производится через буфер в энергонезависимой памяти, являющийся логическим диском, что позволяет сохранять сообщения в случае невозможности их отправки/обработки.

Формирование публикаций производится по запросам брокера или в рамках системы событий.

Обновление устройства по MQTT представлено в руководстве по эксплуатации.

3.17. Почтовые сообщения

Устройство поддерживает отправку почтовых сообщений по протоколу SMTP. Подключение к SMTP-серверу может осуществляться в т.ч. с использованием протокола защиты транспортного уровня TLS1.2.

Отправка почтовых сообщений осуществляется по следующим каналам передачи данных:

- Ethernet.
- Пакетная передача данных с использованием технологии 2G, 3G или LTE в зависимости от исполнения устройства.
- Сетевое соединение GSM.

Подключение к SMTP-серверу может осуществляться в т.ч. с использованием протокола защиты транспортного уровня TLS1.2.

Поддержаны методы авторизации login/plain.



Обмен данными производится через буфер в энергонезависимой памяти, являющийся логическим диском, что позволяет сохранять сообщения в случае невозможности их отправки.

Формирование сообщений производится по следующим протоколам обмена данными:

- Текстовый протокол обмена данными.
- Протокол обмена SMART (JSON).

Почтовые сообщения содержат настраиваемые данные ПУ. Формирование и отправка почтовых сообщений журналируются.

3.18. TCP-сервера

Устройство поддерживает работу следующих типов серверов:

- Сервер текстового протокола.
- HTTP-сервер (протокол обмена SMART (JSON)).
- Сервер протокола RTU.
- Транзитный сервер (Интерфейс1..Интерфейс5, интерфейс встроенного модема).

Подключение к TCP-серверу устройство может осуществляться в т.ч. с использованием протокола защиты транспортного уровня TLS1.2.

Подключение к TCP-серверам осуществляется по следующим каналам передачи данных:

- Ethernet.
- Пакетная передача данных с использованием технологии 2G, 3G или LTE в зависимости от исполнения устройства.

Поддерживается одновременное подключение к нескольким серверам. Поддерживается несколько подключений к одному серверу. Поддерживается ретрансляция одним ПУ электрической энергии сигналов управления, полученных им с промежуточного элемента и адресованных другим ПУ электрической энергии, в случае его функционирования в режиме ретрансляции.

Подключения к TCP-сервера журналируются в том числе и информация о неверном вводе пароля.

3.19. Модель событий

Устройство поддерживает работу модели событий, в рамках которой существуют набор событий и набор действий.

К событиям относятся следующие типы событий:

- Наступление времени.
- Изменение состояния дискретных входов и датчиков.
- Неработоспособности ПУ вследствие аппаратного или программного сбоя.
- Отключение (после повторного включения).
- Перезагрузка.

К действиям относятся следующие типы операций:

- Инициативная передача данных (SMTP, синхронизация времени устройства).
- Опрос/настройка ПУ.
- Оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с ПУ в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке ПУ.
- Воздействия магнитным полем на элементы прибора.

При наступлении события устройство выполняет все связанные с ним действия.



3.20. Удалённый доступ к цифровым интерфейсам устройства

Устройство предоставляет возможность установки транзитного режима на один из имеющихся цифровых интерфейсов через Ethernet, с использованием технологии 2G, 3G или LTE в зависимости от исполнения устройства.

Устройство позволяет настраивать параметры связи коммутируемых цифровых интерфейсов (скорость порта, чётность, длина слова, количество стоповых бит).

3.21. Журналы устройства

Устройство ведёт и предоставляет возможность доступа на чтение к следующим внутренним журналам:

- Журнал изменения состояния дискретных входов.
- Журнал перегрузок линий питания устройства.
- Журнал изменения состояния питания устройства.
- Журнал заряда аккумуляторной батареи.
- Журнал вскрытия корпуса.
- Журнал авторизации (HTTP-сервер).
- Журнал изменения времени.
- Журнал обновления прошивки загрузчика устройства.
- Журнал подключений PPP клиента.
- Журнал сетевых подключений.
- Журнал отправки почтовых сообщений.
- Журнал хранилища почтовых сообщений.
- Журнал подключений к MQTT брокеру.
- Журнал обмена сообщениями с MQTT брокером.
- Журнал фиксации ответов ПУ.
- Журнал перезагрузок.
- Журнал обновления загрузчика.

3.22. Диагностическая информация устройства

Устройство предоставляет возможность доступа на чтение к следующей диагностической информации:

- Состояние операционной системы.
- Аппаратная конфигурация устройства.
- Состояние модема.
- Состояние дискретных входов.
- Состояние аналоговых параметров.
- Состояние цифровых интерфейсов.
- Состояние линий питания.
- Состояние файловой системы.
- Состояние процессов ОС.
- Состояние сетевых интерфейсов.
- Состояние сокетов.



Связь инжиниринг М

системы мониторинга удалённых объектов

Предприятие изготовитель:
АО «Связь инжиниринг М»

Почтовый адрес:
Россия, 115201, г. Москва, Каширский
проезд, д.13, корпус 4

Юридический адрес:
115201, Москва г., внутр. тер.,
гор. муниципальный округ Нагатино-Садовники,
проезд Каширский, д. 13, помещение XVI-31

Тел/факс: +7 (495) 640-47-53

E-mail: info@allmonitoring.ru

Актуальная версия руководства
на сайте allmonitoring.ru

