



Связь инжиниринг М
системы мониторинга удалённых объектов



Отсканируйте QR-код
и откройте актуальную
версию руководства

Устройство мониторинга

УМ-30НЕО

Руководство по эксплуатации

СВЮМ.468266.073 РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	
2. Назначение устройства	
3. Технические характеристики	
4. Антенна	
5. Комплект поставки	
6. Указания мер безопасности	
7. Порядок установки	
8. Правила хранения и транспортирования	
9. Гарантийное обслуживание	
10. Приложения	
10.1. Приложение А.....	17
10.2. Приложение Б.....	18



1. Введение

Настоящее руководство содержит сведения о назначении, технических характеристиках, порядке установки и безопасной эксплуатации устройства мониторинга **УМ-30НЕО** СВЮМ.468266.073 (далее устройство) и предназначено для обслуживающего персонала.



2. Назначение устройства

Устройство мониторинга **УМ-30НЕО** предназначено для работы в составе системы дистанционного мониторинга для оперативного контроля состояния и управления оборудованием удалённого объекта и учёта потребляемой электроэнергии.



3. Технические характеристики

- Электропитание устройства в зависимости от исполнения осуществляется:
 - Исполнение 1 (от однофазной двухпроводной сети):
 - номинальное фазное напряжение, В – 165-264.
 - потребляемая мощность, Вт, не более – 15.
 - Исполнение 2 (от источника постоянного тока):
 - номинальное напряжение, В – 48 (18-75).
 - потребляемая мощность, Вт, не более – 15.
 - Исполнение 3 (от источника постоянного тока):
 - номинальное напряжение, В – 12 (11-15).
 - потребляемая мощность, Вт, не более – 15.
- Устройство обеспечивает заданные параметры при следующих условиях окружающей среды:
 - температура окружающего воздуха, °С – минус 20-плюс 40.
 - влажность воздуха при +25°С, % – 80.
 - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) – 84..107 (630-800).

ВНИМАНИЕ!



Диапазоны рабочих температур SIM-карт и устройства могут не совпадать. Следует использовать SIM-карты с необходимым диапазоном рабочих температур.

- Устройство обеспечивает работу в сети GSM 900\1800 GPRS.
- Устройство обеспечивает работу в сети Ethernet 10\100 Base T со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.
- Устройство обеспечивает приём информации от 12-и дискретных датчиков (контактных).
- Устройство обеспечивает преобразование сопротивления двух термодатчиков ТДА-2 СВЮМ.405219.002 (2 кОм) в поименованную величину с погрешностью $\pm 2\%$ при +25°С.
- Устройство обеспечивает измерение по четырём каналам сигналов (с переводом в поименованную величину):
 - постоянного тока 0-20 мА, с пределами допускаемой приведённой погрешности $\pm 0,1\%$, сопротивление шунта 120 Ом.

или

- напряжения постоянного тока 0-10 В, с пределами допускаемой приведённой погрешности $\pm 0,1\%$, входное сопротивление не менее 1 МОм.

Время преобразования одного канала не более 500 мс.

- Устройство обеспечивает подключение датчиков по однопроводной схеме (1WirePort).
- Устройство обеспечивает питание интерфейсов электросчётчиков +9В с нагрузочной способностью не более 100мА.
- Устройство обеспечивает питание внешней нагрузки (два управляемых выхода, два не управляемых) напряжением 11,7В, при питании от основного источника тока.
- Устройство обеспечивает питание внешней нагрузки (два управляемых выхода, два не управляемых) напряжением 11-14В, при питании от резервного источника тока.
- Общая нагрузочная способность, А, не более – 0,8.
- Устройство имеет два управляемых реле с перекидным типом контактов:
 - коммутируемое переменное напряжения ($\cos\phi^*1$), В, не более – 250.
 - коммутируемый переменный ток, А, не более – 3.
 - коммутируемое постоянное напряжение, В, не более – 30.
 - коммутируемый постоянный ток, А, не более – 3.
- Устройство обеспечивает приём информации со счётчиков электроэнергии, оборудованных импульсным телеметрическим выходом. устройство обеспечивает суммирующий подсчёт импульсов



и сохранение суммы при пропадании питания с погрешностью не более ± 1 импульс на 10000 импульсов. Цепи, подключаемые к телеметрическим входам устройства, должны обеспечивать:

- сопротивление цепи не более 500 Ом в состоянии "замкнуто".
- сопротивление цепи не менее 2 кОм в состоянии "разомкнуто".
- длительность импульсов не менее 1 мс при частоте следования не более 100 Гц.
- Устройство обеспечивает считывание информации со счётчиков электроэнергии, оборудованных цифровым интерфейсом (RS-232, RS-485, CAN). Перечень электросчётчиков, рекомендованных для подключения к устройству, представлен в [Приложении Б](#).
- К устройству не может быть подключено более пяти счётчиков электроэнергии.
- Устройство обеспечивает отслеживание критичных событий (срабатывание датчиков, пороговые значения наблюдаемых величин и т.п.) и автоматическую передачу сообщений об этих событиях на центральный пульт технического контроля (далее ЦП).
- Устройство имеет энергонезависимые часы с точностью хода не хуже ± 2 с/сутки.
- Устройство обеспечивает передачу сообщений (по запросу через CSD, SMS, GPRS или Ethernet) на ЦП о текущем состоянии датчиков.
- Устройство обеспечивает автоматическую ежесуточную передачу на ЦП SMS-сообщений о состоянии подключённых датчиков (в т. ч. значения показания электросчётчика), в заданное с ЦП время.
- Устройство обеспечивает автоматическую передачу на ЦП SMS-сообщений о времени отсутствия напряжения питающей сети. Если в системе предусмотрено подключение резервного питания, устройство обеспечивает автоматическую передачу на ЦП SMS-сообщений о времени подключения резервного питания, а после восстановления штатного режима, о времени отсутствия напряжения питающей сети.
- Устройство обеспечивает обмен данными по GSM каналу (через CSD или GPRS) между ЦП и внешним оборудованием, подключённым к устройству по последовательным интерфейсам RS-232, RS-485 и CAN.
- Устройство имеет энергонезависимую память объёмом 1-2Гб.
- Устройство имеет кнопку SB1 для передачи команд контроллеру. Для ввода Устройства в режим передачи команд, при включённом Устройстве нажмите и удерживайте кнопку. Переход в режим передачи команд сигнализируется пятью короткими вспышками светодиодным индикатором в течение одной секунды. Дальнейшее удержание кнопки производит последовательное переключение между командами. Выбор команды сигнализируется непрерывным свечением светодиодного индикатора в течение двух секунд. Для подтверждения выбранной команды отпустите кнопку. Подтверждение выбранной команды сигнализируется кратковременным миганием светодиодного индикатора соответствующее номеру выбранной команды. Для выхода из режима передачи команд без подтверждения выбора команды отпустите кнопку в момент, когда светодиодный индикатор не светится.

Переключение светодиодного индикатора в режим отображения текущего состояния Устройства происходит через 3-4 секунды после отпущения кнопки. Команды и их номера приведены в таблице 1.



Таблица 1. Команды и их номера

Номер команды	Назначение команды
1	Команда отсутствует
2	Отключение спец режимов
3	Перевод Устройства в спец режим 1
4	Перевод Устройства в спец режим 2
5	Перевод Устройства в спец режим 3
6	Применение сетевых настроек по умолчанию
7	Сброс показаний импульсных электросчётчиков
8	Формирование внеочередного сообщения для отправки на ЦП
9	Перезагрузка модема Устройства
10	Перезагрузка Устройства
11	Сброс всех настроек Устройства

- В устройстве предусмотрена возможность подключения резервного электропитания – источник постоянного тока:
 - напряжением, В – 11-14.
 - потребляемой мощностью, Вт, не более – 4.
- Масса устройства, кг, не более – 1,0.
- Габаритные размеры, мм, не более – 222,3x159,5x66.
- Внутренний диаметр крепёжных отверстий, мм – 5.
- Габаритные и установочные размеры указаны на рисунке 1:




Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры устройства



4. Антенна

В комплекте с устройством поставляется GSM антенна с характеристиками, представленными в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики антенны

Характеристика	Значение
Частотный диапазон	GSM 900/1800 МГц
Размеры (ВхДхШ)	106x15x5 мм
Поляризация	Вертикальная
Сопротивление	50 Ом
Коэффициент усиления	2.25 дБ
KCB (VSWR)	< 1.9:1
Тип разъёма	SMA(m)
Рабочий температурный диапазон	-40 .. +85°C
Мощность (макс.)	25 Вт
Тип кабеля	RG174
Длина кабеля	2,5 м



5. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Устройство мониторинга «УМ-30НЕО» СВЮМ.468266.073 – 1 шт.
- Антенна ADA-0070-SMA – 1 шт.
- Термодатчик ТДА-2 СВЮМ.405219.002¹ – 1 шт.
- Реле контроля фаз CZF-310/31¹ – 2 шт.
- Карта памяти MicroSD 2 (1) Гб – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации СВЮМ.468266.073 РЭ – 1 шт.
- Этикетка СВЮМ.468266.073 ЭТ – 1 шт.
- Упаковка СВЮМ.323229.093 – 1 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Предоставляется по отдельному заказу.



6. Указания мер безопасности

При монтаже и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», и Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

7. Порядок установки

ВНИМАНИЕ!



Переменное напряжение выше 25 В опасно для жизни! Внутри устройства имеется открытое напряжение 220 В частотой 50 Гц. Все монтажные работы следует производить при отключённом питании.

1. Снимите крышку устройства, отвернув 4 самореза.
2. Установите устройство мониторинга на стене или в щите, в вертикальном положении, пропустив крепёжные винты через отверстия на дне корпуса.
3. Подсоедините антенну к разъёму. Схема расположения основных элементов устройства приведена на рисунке 2:





Рисунок 2. Расположение основных элементов устройства

Таблица 3. Назначение контактов клеммника



№ контакта	Оборудование (датчики)	Наименование контакта
01	Резервное питание +12В	+12В (вход)
02	Выход +9В	+9В (выход)
03	CAN интерфейс	CANL
33		CANH
04	Однопроводной интерфейс	1WirePort
05	Дискретный вход 1	Tin1
06	Дискретный вход 2	Tin2
07	Дискретный вход 3	Tin3
08	Дискретный вход 4	Tin4
09	Дискретный вход 5	Tin5
10	Дискретный вход 6	Tin6
11	Дискретный вход 7	Tin7
12	Дискретный вход 8	Tin8
13	Дискретный вход 9	Tin9
14	Дискретный вход 10	Tin10
15	Импульсный вход 1	TC1.1
45		TC1.2
16	Импульсный вход 2	TC2.1
46		TC2.2
17	Аналоговый вход 1	A1
47	Общий (для подключения аналогового сигнала)	
18	Аналоговый вход 2	A2
48	Общий (для подключения аналогового сигнала)	
19	Выход +12В (1)	+12В(выход)
20	Аналоговый вход 3	A3
50	Общий (для подключения аналогового сигнала)	
21	Аналоговый вход 4	A4
51	Общий (для подключения аналогового сигнала)	
22	Выход +12В (2)	+12В(выход)
23	Термодатчик 1	Темп1
53	Общий (для подключения термодатчика)	
24	Термодатчик 2	Темп2
54	Общий (для подключения термодатчика)	
25	Дискретный вход 11	Tin11
26	Дискретный вход 12	Tin12
27	Выход +12В (3)	+12В(выход)
28	Реле2 ОК	K2.1
29	Реле2 НЗ	K2.2
30	Реле2 НР	K2.3
31, 32, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57	Общий	Корпус
58	Реле1 НР	K1.3
59	Реле1 НЗ	K1.2
60	Реле1 ОК	K1.1
61	Питание ~220В (+48В)	~220В (+48В)
62	Питание N (GND)	N (GND)

Распиновка разъёмов RS-485_1 и RS-485_2, приведена на рисунке 3. Распиновка разъёма RS-232, приведена на рисунке 4. Распиновка разъёма Ethernet, приведена на рисунке 5:



RS-485

Цепь	Контакт
GND	1
GND	2
GND	3
Data_B	4
Data_A	5
+12B	6
+12B	7
+12B	8

Рисунок 3. Описание разъёма RS-485_1 и RS-485_2

RS-232

Конт.	Цепь
1	NC
2	RX_RS232
3	TX_RS232
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

XS3

Конт.	Цепь
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	TX_CT
5	TX_CT
6	RX-
7	RX_CT
8	RX_CT

TJ5-8P8C




Рисунок 4. Распиновка разъёма RS-232




Рисунок 5. Распиновка разъёма Ethernet

- Установите SIM-карту (в комплект поставки не входит) в держатель (см. рисунок 6). Перед установкой SIM-карты в GSM-модем убедитесь, что запрос PIN-кода SIM-карты выключен:




Рисунок 6. Установка SIM-карты

5. Подсоедините устройство к питающей сети, датчикам и другим устройствам, руководствуясь схемой подключения. Схема подключения составляется инженерной службой, отвечающей за ввод системы в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ



Подсоединение к питающей сети выполнять проводом сечением не менее 0,5мм² через внешний предохранитель или автоматический выключатель (категории А) 2 А.

6. Для сброса показаний импульсных электросчётчиков, подайте на устройство команду "Сброс показаний импульсных электросчётчиков" (см пункт "[кнопка SB1](#)"). Запишите фактические показания электросчётчиков на момент сброса для установки начального значения электросчётчиков в программе ЦП.
7. После проведения монтажа закройте крышку и заверните винты.
8. При подаче на устройство напряжения питания должен замигать светодиод на корпусе устройства, что свидетельствует о готовности устройства к работе.
9. При подключении к контактам реле коммутирующего напряжения следует устанавливать параллельно нагрузке искрогасящий фильтр. При использовании RC-фильтра параметры R и C рекомендуется выбирать из расчёта:
 - C = 0,05 ... 0,1 мкФ на 1А тока нагрузки.
 - R = 0,5 ... 1 Ом на 1В напряжения на нагрузке или R = 50...100% от сопротивления нагрузки.



8. Правила хранения и транспортирования

1. Климатические условия транспортирования устройства должны быть:
 - Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55°С.
 - Относительная влажность воздуха до 98% при плюс 25°С.
 - Атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
2. Устройство в процессе эксплуатации может транспортироваться всеми видами транспорта (воздушным или железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом) в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002.
3. Хранение устройства должно производиться только в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.



9. Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на изделие составляет 12 (двенадцать месяцев) с даты продажи изделия либо с даты изготовления изделия (если дату продажи установить невозможно). Дата продажи изделия указывается при отпуске изделия заказчику в первичных бухгалтерских документах (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, акт приёмки-передачи, универсальный передаточный документ и т.д.). В течение гарантийного срока неисправности в работе изделия устраняются АО «Связь инжиниринг М» бесплатно, путём ремонта изделия либо замены на аналогичное по техническим характеристикам изделие. Гарантийные обязательства выполняются по месту нахождения АО «Связь инжиниринг М» либо непосредственно на месте установки изделия на объекте заказчика (по дополнительной договорённости).

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- нарушением правил установки, хранения, транспортировки, эксплуатации изделия;
- самостоятельным ремонтом и/или заменой частей изделия, нарушающих целостность изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации, или с несоответствием стандартным параметрам сети питания;
- попаданием внутрь инородных предметов, воздействием агрессивных веществ или жидкостей на/в изделие;
- механическим, тепловым или иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или вследствие действий непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и т.п.);
- любыми адаптациями, изменениями или вмешательствами в изделие с целью усовершенствования и/или расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания изделия, срок службы изделия составляет не менее 20 (двадцати) лет.



10. Приложения

10.1. Приложение А

Таблица 4. Подключение устройства к телеметрическому выходу для некоторых моделей электросчётчиков

Модель электросчётчика	Номер контакта электросчётчика	Номер контакта устройства мониторинга
СЭТ3а-02-05Мп	13	45
	17	15
СЭТ4-1	13	45
	2	15
СЭТ4-1М	2	45
	1	15
Меркурий 230 ART	20	45
	25	15

ПРИМЕЧАНИЕ



У некоторых производителей электросчётчиков нумерация контактов может отличаться от приведённой в таблице.



10.2. Приложение Б

Таблица 5. Перечень электросчётчиков, рекомендованного для подключения к устройству

Наименование электросчётчика	Предприятие-изготовитель	Тип счётчика
Меркурий 200	ООО "НПК "Инкотекс"	Цифровой однофазный многотарифный
Меркурий 230	ООО "НПК "Инкотекс"	Цифровой трёхфазный многотарифный
СЭТ-4ТМ	Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе	Цифровой трёхфазный многотарифный
ПСЧ-3ТА	Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе	Цифровой трёхфазный многотарифный
ПСЧ-3АРТ	Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе	Цифровой трёхфазный многотарифный
ПСЧ-3ТМ	Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе	Цифровой трёхфазный многотарифный
СЭТ-4ТМ	Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе	Цифровой трёхфазный многотарифный
СЕ301	ОАО "Концерн Энергомера"	Цифровой трёхфазный многотарифный
СЕ303	ОАО "Концерн Энергомера"	Цифровой трёхфазный многотарифный
ЦЭ6823М	ОАО "Концерн Энергомера"	Цифровой трёхфазный многотарифный
ЦЭ6850М	ОАО "Концерн Энергомера"	Цифровой трёхфазный многотарифный
УМТВ-10	ЗАО "Связь инжиниринг М"	Устройство мониторинга телеметрических вводов



Связь инжиниринг М
системы мониторинга удалённых объектов

Предприятие изготовитель:
АО «Связь инжиниринг М»

Почтовый адрес:
Россия, 115201, г. Москва, Каширский
проезд, д.13, корпус 4

Юридический адрес:
115201, Москва г., внутр. тер.,
гор. муниципальный округ Нагатино-Садовники,
проезд Каширский, д. 13, помещение XVI-31

Тел/факс: +7 (495) 640-47-53

E-mail: info@allmonitoring.ru

Актуальная версия руководства
на сайте allmonitoring.ru

