



Связь инжиниринг М

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ



Отсканируйте QR-код
и откройте актуальную
версию руководства

Устройство мониторинга

УМ-40

SMART СКЗИ

Руководство по эксплуатации

Версия 1.3

СВЮМ.468266.172 РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Описание и работа.....	5
1.1. Назначение устройства	5
1.2. Функции устройства	5
1.3. Технические характеристики.....	6
1.4. Устройство и работа.....	8
1.5. Маркировка и пломбирование	12
1.6. Комплектность	14
2. Использование по назначению	16
2.1. Эксплуатационные ограничения	16
2.2. Установка устройства	16
2.3. Настройка устройства	17
3. Меры безопасности	18
4. Хранение	19
5. Транспортирование.....	20
6. Гарантийное обслуживание.....	21
7. Сведения о средствах криптографической защиты информации	22
Приложение 1. Перечень оборудования для подключения к УМ-40 SMART СКЗИ	24
Приложение 2. Настройка УМ-40 SMART СКЗИ.....	29



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит информацию о назначении, технических характеристиках, установке, безопасной эксплуатации, хранении, транспортировке и гарантийном обслуживании устройства мониторинга со встроенным средством криптографической защиты информации «УМ-40 SMART СКЗИ» СВЮМ.468266.172 (далее – УМ).

УМ выпускается с интегрированным решением в виде аппаратного модуля «IT SM» версия 1.0 исполнение 2 от ООО «НПО Фискальная безопасность» (далее – криптомодуль «IT SM»).

УМ зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № 94007–24.

УМ имеет выписку из положительного заключения ФСБ России по результатам экспертизы материалов по оценке корректности встраивания средства криптографической защиты информации IT SM (исполнение 2) в устройство мониторинга «УМ-40 SMART СКЗИ», реквизиты Заключения № 149/3/2/2/963 от 01 апреля 2025 г.

Внимание!

В УМ со встроенным модулем СКЗИ осуществляется контроль целостности оболочки корпуса, поэтому УМ **ЗАПРЕЩЕНО вскрывать, ронять, оказывать на него какие-либо механические воздействия при транспортировке и складировании, монтаже и эксплуатации.**

В случае повреждения корпуса УМ или нарушения требований поддержания уровня заряда АКБ в УМ, ключевая информация в модуле СКЗИ будет автоматически уничтожена, и эксплуатация УМ станет невозможной. Процедура установки нового ключа может быть выполнена непосредственно на заводе изготовителе, и будет оплачена за счет заказчика. Обновление ключа должно проводиться заказчиком раз в четыре года. Данные работы не входят в гарантийные обязательства.

В соответствии с требованиями Приказа ФСБ РФ от 09.02.2005 N 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-



2005)» организация поэкземплярного учета используемых СКЗИ возлагается на заказчика СКЗИ.

При размещении УМ вне контролируемой зоны необходимо проводить визуальный контроль корпуса УМ и пломб с периодичностью не реже одного раза в год. Нарушение целостности пломб и корпуса является свидетельством несанкционированного доступа и должно классифицироваться как компрометация.

Условные обозначения и сокращения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Условные обозначения и сокращения

Обозначение и сокращения	Описание
АСДУ	Автоматизированная система диспетчерского управления
АСКУЭ	Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии
ДНСД	Датчик несанкционированного доступа
ИВК ВУ	Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня
ПО	Программное обеспечение
ПУ	Прибор учёта
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
УМ	Устройство мониторинга



1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение устройства

УМ предназначено для многотарифного учета электрической энергии и мощности, учета других энергоресурсов, хранения и передачи накопленной информации на верхний уровень информационно-измерительных систем, а также для управления и контроля состояния объекта автоматизации.

УМ устанавливается на подстанциях, в распределительных щитах промышленных предприятий, жилых и офисных зданий.

1.2. Функции устройства

УМ выполняет следующие функции:

1) автоматизированный сбор данных о потреблении энергоресурсов и состоянии средств сбора информации через интерфейсы RS-485/Ethernet/USB/1-Wire, а также по протоколам, включая МЭК 61850/СПОДЭС;

2) хранение и передача консолидированной информации в информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (далее – ИВК ВУ) по зашифрованному с использованием СКЗИ каналу с применением необходимого протокола;

3) управление средствами сбора информации и специализированными контроллерами в автоматизированном и ручном режимах;

4) обмен информацией в «транзитном» режиме с приборами учёта (далее – ПУ) при помощи специализированного программного обеспечения, поставляемого производителями ПУ;

5) включение/отключение потребляемой электроэнергии для ПУ со встроенным реле управления нагрузкой;

6) ограничение предельной мощности нагрузки потребителей для ПУ электроэнергии со встроенным реле управления нагрузкой;

7) настройка тарифного расписания ПУ;

8) хранение значений текущих срезов показаний ПУ, архивных данных ПУ, журнала событий;

9) использование единого контроллера для решения задач как автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (далее – АСКУЭ), так и автоматизированной системы диспетчерского управления (далее – АСДУ);



- 10) подключение дополнительных модулей ввода-вывода и цифровых модулей диспетчеризации;
- 11) обеспечение совместимости с программным обеспечением (далее – ПО): RoMonitoring.NET, «Пирамида 2.0», «Энфорс», «Энергосфера», «АльфаЦЕНТР»;
- 12) поддержка технологий передачи данных по каналам связи: GSM/LTE, Ethernet;
- 13) защита от закливания («watchdog»);
- 14) обмен данными со счётчиками электроэнергии, счётчиками тепла, счётчиками воды, счётчиками газа, импульсными счётчиками, устройствами телемеханики, концентраторами, а также по любым беспроводным каналам через маршрутизаторы/модемы с RS485.

1.3. Технические характеристики

Технические и метрологические характеристики УМ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические и метрологические характеристики УМ

№ п.п.	Наименование параметра	Значение
1.	Номинальное напряжение постоянного тока, В	от 9 до 36
2.	Потребляемая мощность, Вт, не менее	25
3.	Рабочий диапазон температур, °С	от минус 40 до плюс 60
4.	Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С, %	80
5.	Атмосферное давление при транспортировании, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 107 (от 630 до 800)
6.	Диапазон температур транспортирования и хранения, °С	от минус 40 до плюс 70
7.	Количество подключаемых электросчётчиков, шт.	750
8.	Общее количество подключаемых устройств, шт.	3000
9.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода часов, с/сут	±2
10.	Масса, кг, не более	0,366
11.	Коэффициент готовности	0,99
12.	Средняя наработка до отказа, ч, не менее	150 000
13.	Среднее время восстановления, ч, не более	24
14.	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более	105×106×58
15.	Степень защиты корпуса не менее	IP20



В УМ предусмотрены следующие интерфейсы:

- 2 USB 2.0 host;
- 2 LAN Ethernet 1000Base-T;
- 4 интерфейса RS-485 для обмена информацией с ПУ;
- модем с поддержкой стандартов 2G, 3G, 4G;
- 3 дискретных входа с гальванической развязкой.

Габаритные размеры УМ приведены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Габаритные размеры УМ



1.4. Устройство и работа

УМ выполнен в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку. Внешний вид УМ приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид УМ

На корпусе УМ расположены разъёмные соединители, индикаторы и кнопки, расположение которых приведено на рисунке 3.

Описание разъёмных соединителей, индикаторов и кнопок приведено в таблицах 3 – 5.




Рисунок 3 – Расположение разъёмных соединителей, индикаторов и кнопок



Описание разъёмов подключения оборудования приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Описание разъёмных соединителей

Разъём	№ контакта	Обозначение контакта	Наименование	
ХТ1	1	A1	Интерфейс №1 ¹	RS-485_A Интерфейс 1
	2	B1		RS-485_B Интерфейс 1
	3	+U1		Выход 1 питания Интерфейса 1
	4	Gnd1		Общий контакт Интерфейса 1
ХТ2	1	A2	Интерфейс №2 ¹	RS-485_A Интерфейс 2
	2	B2		RS-485_B Интерфейс 2
	3	+U2		Выход 2 питания Интерфейса 2
	4	Gnd2		Общий контакт Интерфейса 2
ХТ3	1	A3	Интерфейс №3 ¹	RS-485_A Интерфейс 3
	2	B3		RS-485_B Интерфейс 3
	3	+U3		Выход 3 питания Интерфейса 3
	4	Gnd3		Общий контакт Интерфейса 3
ХТ4	1	A4	Интерфейс №4 ¹	RS-485_A Интерфейс 4
	2	B4		RS-485_B Интерфейс 4
	3	+U4		Выход 4 питания Интерфейса 4
	4	Gnd4		Общий контакт Интерфейса 4
ХТ5	1	D1	Дискретные входы ¹	Дискретный вход 1
	2	D2		Дискретный вход 2
	3	D3		Дискретный вход 3
	4	GndD		Общий контакт дискретных входов
ХТ6	1	1W	Однопроводный интерфейс ²	1-Wire порт/поверочный выход ³
	2	Gnd		Общий
ХТ7	1	+Ub(+V)	Питание УМ	Питание УМ 9В..36В
	2	Gnd(-V)		Общий
ХW1		ANT	Разъём для подключения антенны, тип SMA-M	
ХS1		LAN1	Разъём LAN1	
ХS2		LAN2	Разъём LAN2	
ХS3		SIM 1	Разъём для установки SIM-карты №1	
ХS4		SIM 2	Разъём для установки SIM-карты №2	
ХS5		USB1	Разъём USB1	
ХS6		USB2	Разъём USB2	

Примечания:

1. Питание на разъёме напряжением 9 В \pm 0,2 В – суммарная нагрузочная способность 1 А.
2. Дискретный вход с напряжением 24 В.
3. Выход частотой 1 Гц для проверки частоты часов реального времени.



Описание индикаторов приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Описание индикаторов

Индикатор	Статус	Описание
Работа	Индикатор работает в циклическом режиме: включение 1 с, далее пауза 1 с	Корректная работа
Модем	Не светится	Модем отключен или не подключен к сети
	Индикатор работает в циклическом режиме: кратковременное включение 0,2 с, после чего следует пауза длительностью 1,8 с	Модем подключен к сети
Тип сети	Светится постоянно	Используется сеть 4G
	Индикатор работает в циклическом режиме: кратковременное включение 0,2 с, после чего следует пауза длительностью 1,8 с	Используется сеть 3G
	Индикатор работает в циклическом режиме: 2 кратковременных включения (по 0,2 с каждое) с интервалом 0,2 с между ними, после чего следует пауза длительностью 1,4 с	Используется сеть 2G
	Не светится	Сеть не используется

Описание кнопок приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Описание кнопок

Действие	Состояние кнопки	Результат
Кнопка «К» Многофункциональная		
Удержание более 10 и менее 20 секунд	При включенном внешнем питании	Установка сетевых настроек УМ в значения по умолчанию
Кнопка «OFF»		
Удержание от 5 до 10 секунд	При включенном внешнем питании	Перезагрузка УМ
	При отключенном внешнем питании	Выключение УМ
Удержание более 10 секунд	При включенном внешнем питании	Перезагрузка (используется в случае зависания УМ)
	При отключенном внешнем питании	Жесткое выключение УМ (используется в случае зависания УМ)



УМ предназначено для работы в составе интеллектуальных систем комплексного учёта энергоресурсов, систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности, комплексов устройств телемеханики автоматизированных систем управления технологическим процессом, организации связи с центром сбора обработки и хранения информации.

Принцип действия УМ заключается в сборе данных об учёте энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды и других энергоресурсов) с соответствующих вычислителей, корректоров, расходомеров и счётчиков, поддерживающих протоколы обмена данными.

УМ передаёт данные на верхний уровень по каналам связи Ethernet и GSM/LTE. Защита передаваемых данных осуществляется с помощью встроенного криптомодуля «IT SM».

Контроль несанкционированного доступа к УМ и встроенному в него криптомодулю «IT SM» обеспечивается за счет использования датчиков несанкционированного доступа (далее – ДНСД), подключенных к криптомодулю «IT SM».

1.5. Маркировка и пломбирование

На лицевой стороне корпуса УМ лазерной маркировкой нанесена информация о предприятии-изготовителе, содержащая следующие сведения:

- знаки необходимые для монтажа и эксплуатации;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- серийный номер УМ;
- название УМ;
- QR-код для перехода на сайт предприятия-изготовителя;
- IP-адрес, логин и пароль по умолчанию для входа в веб-конфигуратор УМ;
- надпись «Сделано в России»;
- знак двойной изоляции ();
- единый знак обращения продукции (EAC);
- знак утверждения типа средств измерений ();
- контакты технической поддержки.



Также для маркировки используется наклейка, расположенная на боковой стороне корпуса (см. рисунок 4) содержащая следующую информацию:

- название модели УМ;
- серийный номер УМ;
- десятичный номер УМ;
- версия аппаратного обеспечения УМ;
- комбинация интерфейсов;
- дата производства УМ;
- IMEI-номер, установленного GSM/LTE -модема;
- MAC-адрес Ethernet 1;
- MAC-адрес Ethernet 2;
- модель модуля СКЗИ;
- серийный номер модуля СКЗИ;
- срок действия ключа.




Рисунок 4 – Боковая сторона УМ

Транспортная маркировка коробки соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи, а также мнемонические знаки, «Беречь от влаги», «Верх», а также знаки «Относиться с осторожностью» и «Гофрированный картон».

Для пломбирования УМ используется специальная наклейка, размещенная на торце корпуса УМ (см. рисунок 5).




Рисунок 5 – Место пломбирования

1.6. Комплектность

Таблица 6 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Устройство мониторинга «УМ-40 SMART СКЗИ»	СВЮМ.468266.172	1
Антенна ¹ , листовка с ее характеристиками	Termit MB3000MG-2.5SM	1
Блок питания ¹	Mean Well HDR-30-15	1
Руководство по эксплуатации ²	СВЮМ.468266.172 РЭ	1
Инструкция по монтажу	СВЮМ.468266.172 ИМ	1
Этикетка	СВЮМ.468266.172 ЭТ	1
Упаковка	СВЮМ.323229.093	1
СКЗИ «IT SM» исполнение 2 ³	RU.НБТР.00021-01-1	1
1. Изделие может быть заменено на аналогичное по усмотрению производителя. 2. Поставляется по запросу. 3. Интегрировано в УМ.		

Характеристики антенны Termit MB3000MG-2.5SM приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики антенны Termit MB3000MG-2.5SM

Параметр	Значение
Частотный диапазон, МГц	790 – 3000
Коэффициент усиления, дБ	8–15
КСВн	1,35
Поляризация	Вертикальная
Конструкция	Всенаправленная антенна
Габариты (В×Ш×Г), мм	90×115×115
Тип ВЧ-разъём	SMA-M
Длина кабеля, м	2,5
Кабель	RG58
Класс защиты	IP64
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 50 до плюс 60



Характеристики блока питания Mean Well HDR-30-15 приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Характеристики блока питания AMERON LI45-20B24R10

Параметр	Значение
Входное напряжение переменного тока, В	от 85 до 264
Выходное напряжение постоянного тока, В	15
Номинальная мощность, Вт	30
Габариты (Д×Ш×В), мм	35×90×54,5
Масса, кг	0,13



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Эксплуатационные ограничения

УМ функционирует при следующих значениях климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С;
- атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.2. Установка устройства

Перед использованием УМ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) обеспечить пространство для присоединения кабеля антенны без перегиба и учесть расстояние до места её установки;
- 2) установить УМ и блок питания на DIN-рейке, совместив пазы на задней крышке с DIN-рейкой (см. рисунок 4);
- 3) поместить антенну строго вертикально, вне помещений и шкафов, экранирующих радиоволны, вдали от источников радиопомех. Оценить уровень сигнала. Для лучшего качества связи выбирайте наиболее высокое место, желательно в прямой видимости базовой станции вашего оператора связи. На качество связи влияет место установки антенны, длина кабеля и их характеристики;
- 4) подсоединить антенну к разъёму ANT (разъём XW1) (см. рисунок 3);
- 5) установить SIM-карты (в комплект поставки не входят) в слоты SIM 1 или SIM 2 до щелчка так, как показано на корпусе УМ. Перед установкой SIM-карты убедиться, что запрос PIN-кода SIM-карты выключен;
- 6) подключить ПУ к соответствующим интерфейсам УМ. При необходимости подключить терминирующие резисторы к контактам интерфейсов согласно проектной документации. Расположение контактов интерфейсов ПУ приведено в документации прибора или на сайте производителя;
- 7) подсоединить контакты +Ub(+V) и Gnd(-V) УМ (разъём XT7) к блоку питания проводом ПВ3 сечением от 0,5 мм² до 0,75 мм²;
- 8) подключить блок питания к сети переменного тока. Подключение к сети переменного тока от 100 до 264 В рекомендуется производить проводом ПВ3 сечением



не менее 0,5 мм² и не более 1,5 мм² через автоматический выключатель не более 6А категории С;

9) подать на УМ питание.

При правильной работе УМ, на передней панели корпуса индикатор «Работа» должен мигать с интервалом 1 с, что свидетельствует о готовности к работе.

Перед применением УМ в обязательном порядке должно быть настроено в соответствии с п. 2.3 настоящего РЭ.

Таже описание установки УМ приведено в инструкции «Устройство мониторинга УМ-40 SMART СКЗИ. Инструкция по монтажу» СВЮМ.468266.172 ИМ.

2.3. Настройка устройства

Настройка УМ может быть произведена с помощью встроенного веб-конфигуратора. Для подключения к веб-конфигуратору необходимо по каналу связи LAN Ethernet 100Base-T (LAN 2) подключить УМ к автоматизированному рабочему месту (далее – АРМ) и выполнить настройку сетевого подключения для взаимодействия УМ и АРМ в общей локальной сети (если сетевое подключение не настроено). После чего ввести IP-адрес, указанный на корпусе УМ.

Доступ к УМ по умолчанию:

- IP-адрес: 192.168.0.1;
- порт: 80;
- пользователь: admin;
- пароль: admin;
- маска сети: 255.255.255.0.

После первого входа необходимо заменить пароль администратора на уникальный.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо синхронизировать текущие дату и время УМ.

Подробная настройка УМ приведена в документе «Веб-конфигуратор УМ SMART».



3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации УМ необходимо руководствоваться Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».



4. ХРАНЕНИЕ

Хранение УМ в соответствии с ГОСТ 22261-94 до введения в эксплуатацию должно осуществляться только в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию. Заряд АКБ должен быть не менее 80%.



5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

УМ может транспортироваться всеми видами транспорта (воздушным, железнодорожным, автомобильным) в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002.

Климатические условия транспортирования УМ должны соответствовать следующим параметрам:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 30°С;
- атмосферное давление от 84,0 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).



6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок на УМ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи УМ либо с даты изготовления УМ (если дату продажи установить невозможно). Дата продажи УМ указывается при отпуске заказчику в первичных бухгалтерских документах (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, акт приёмки-передачи, универсальный передаточный документ и т. д.). В течение гарантийного срока неисправности в работе УМ устраняются АО «Связь инжиниринг М» бесплатно путём ремонта УМ либо замены на аналогичное по техническим характеристикам УМ. Гарантийные обязательства выполняются по месту нахождения АО «Связь инжиниринг М» либо непосредственно на месте установки УМ на объекте заказчика (по дополнительной договорённости). Гарантия не распространяется на УМ с повреждениями, вызванными:

- нарушением правил установки, хранения, транспортировки, эксплуатации УМ;
- самостоятельным ремонтом и/или заменой частей УМ, нарушающих его целостность;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации, или с несоответствием стандартным параметрам сети питания;
- попаданием внутрь инородных предметов, воздействием агрессивных веществ или жидкостей на/в УМ;
- механическими, тепловыми или иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или вследствие действий непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и т. п.);
- любыми адаптациями, изменениями или вмешательствами в УМ с целью усовершенствования и/или расширения сферы применения УМ, указанной в руководстве по эксплуатации.

При соблюдении правил установки и эксплуатации срок службы УМ составляет не менее 30 лет. Срок хранения ключей криптомодуля «IT SM» со сменой удаленно – 4 года, а смена ключей с возвратом на завод – 8 лет.



7. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Внимание!



Встроенный АКБ в модуле СКЗИ требует зарядки каждый 3 месяца. Для зарядки встроенного АКБ необходимо подать питание на УМ на срок не менее 1 суток. **В случае разряда встроенного АКБ – ключевая информация будет уничтожена.**

В УМ используется криптомодуль «IT SM».

Обозначение криптомодуля «IT SM»: RU.ПРМЛ.00021-01-1.

Разработчик и изготовитель криптомодуля «IT SM»: ООО «НПО Фискальная безопасность».

Криptomодуль «IT SM» имеет сертификат соответствия № СФ/124-4696 от 29.12.2023 г.

Криptomодуль «IT SM» предназначен для выполнения криптографических операций, а также для хранения данных (в том числе с обеспечением их подлинности и некорректируемости).

Криptomодуль «IT SM» устанавливается в устройства сбора и передачи данных (далее – УСПД) интеллектуальных систем учёта (далее – ИСУ), а также в интеллектуальные концентраторы (хабы).

Криptomодуль «IT SM» обеспечивает выполнение следующих функций:

- 1) вычисление хэш-функции данных;
- 2) создание/проверка электронной подписи данных;
- 3) проверка сертификатов;
- 4) шифрование/расшифрование данных;
- 5) запись информации в хранилище;
- 6) чтение информации из хранилища;
- 7) приём/передача зашифрованных данных по защищенному криптографическим протоколом TLS соединению.



Криптомодуль «IT SM» удовлетворяет:

- требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, по классу КСЗ;
- специальным требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и эксплуатируемым на территории Российской Федерации, по классу КС.

Эксплуатация УМ должна осуществляться с учетом требований правил пользования криптомодуля «IT SM».

Процесс настройки перед эксплуатацией УМ-40 SMART СКЗИ заказчиком приведён в приложении 2.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УМ-40 SMART СКЗИ

Перечень электросчётчиков для подключения

Наименование производителя	Наименование оборудования
РСЦСИ «СИ-АРТ»	СТЭМ-300 СПОДЭС
ООО НПП «Тепловодохран»	Пульсар 1
	Пульсар 3
	Пульсар 1ТтшОИ-5/100-15-СУ2-1/2Д-4 (в том числе СПОДЭС 4)
	Пульсар 3/ЗМУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И
	Пульсар 3/ЗМУS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ (в том числе СПОДЭС 4)
ООО «Энрон-Энерго»	ТОПАЗ 103
	ТОПАЗ 104
ООО «Эльстер Метроника»	Альфа А1140
ООО «Фирма Инкотекс»	Меркурий 150
	Меркурий 200
	Меркурий 203.2Т
	Меркурий 204
	Меркурий 204 ARTM
	Меркурий 206
	Меркурий 230
	Меркурий 233
	Меркурий 234 ARTMX
	Меркурий 234
	Меркурий 236
ООО «Телематические Решения» (торговая марка WAVIoT)	ФОБОС 3
	ФОБОС 1
ООО «ТАЙПИТ-ИП»	Нева МТ 113
	Нева МТ 114
	Нева МТ 124
	Нева МТ 313
	Нева МТ 314
	Нева МТ 324
	Нева СТ414
	Нева СТ413
Нева МТ115 2AR2S	



ООО «Промэнерго»	i-PROM 1 СПОДЭС
	i-PROM 3 СПОДЭС
	i-prom.1-1-1/2-S-RL-Y-Y
	i-prom.3-3-1-1/2-S-RL-Y-N
	i-prom. 3-3-1-1/2-S-RG-Y-N СПОДЭС 4
ООО «Завод НАРТИС»	Нартис 100
	Нартис 300
	Нартис-И100
	Нартис-И300-W131
ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе»	СЭТ-4ТМ.03
	СЭТ-4ТМ.03М
	ПСЧ-3ТМ.05
	ПСЧ-3ТМ.05М
	ПСЧ-4ТМ.05
	ПСЧ-4ТМ.05М
	ПСЧ-4ТМ.05МК
	СЭБ-2А.07
	СЭБ-2А.07Д
	СЭБ-2А.08
ОАО «Концерн Энергомера»	СЕ102
	СЕ102М
	СЕ207
	СЕ207 R7 СПОДЭС
	СЕ208
	СЕ301
	СЕ303
	СЕ307 R33 (версия 3.X)
	СЕ208BY
	Е318BY
НПО «МИР»	МИР С-04 (СПОДЭС) ZigBee/PLC
	МИР С-05 (СПОДЭС) ZigBee/PLC
	МИР С-07
АО ПКК «МИЛАНДР»	Милур 104
	Милур 105
	Милур 107S
	Милур 305.11
	Милур 305.12
	Милур 305.32
	Милур 307
	Милур 307S.11
Милур 107S.22-GRZ-1L-DT	



ООО «МИРТЕК»	Миртек-12-ПУ
	Миртек-32-ПУ
АО ГК «Системы и Технологии»	КВАНТ ST 1000-9
	КВАНТ ST 2000-12
АО «РиМ»	РиМ 1ф СПОДЭС
	РиМ 3ф СПОДЭС
	РИМ 489.30
	РИМ 489.24
	РИМ 489.18
	РИМ 489.15
	РИМ 289.24
	РИМ 189.12
	РИМ 189.26
	РИМ 489.34
АО «Завод МЗЭП»	СТС-565/5-400-АР215
	СОЭ-55/60Ш-Т-215
	СОЭ-55/60Ш-Т-217 ОМ1 (АГАТ-2)
	СОЭ-55/60Ш-Т-415 (АГАТ-2)
IEK	TORESCO TE101/301
ЕКФ	EKF SKAT 115 STIROD
	EKF SKAT 115 SIROD
	EKF SKAT 315E/0.5S-5(7.5)
	EKF SKAT 115E/1-5(60) STIROD
	EKF SKAT 315E/1-5(60) STIROD
	EKF SKAT 315E/0.5S-5(7.5)
АО «КАСКАД»	КАСКАД-11-С1-АР2-230-5-60А-ST-S485-P2-НКМОQ1V3-D
АО «ЛЕНЭЛЕКТРО»	ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ-2
	ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ-3 D3
	ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЭ-3 P3
	ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971
	ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976
ООО «ТехноЭнерго»	ТЕ2000
	ТЕ3000
ООО «НТЦ Ротек»	РОТЕК РТМ-01 D2D3Y-31Y20-021IS
	РОТЕК РТМ-03 D1D4N-31Y30-021IS
ООО «СПб ЗИП»	Вектор 101
ЭМИС Электра	ПУ ЭЭ 971
	ПУ ЭЭ 976 5(100)
	ПУ ЭЭ 976 5(10)
АО «НПК РоТеК»	РОТЕК РТМ-01 D2D3Y-31Y20-021IS
ООО «Арго-про»	МУР 1001.5 SmartOn EE1



Перечень водосчётчиков и теплосчётчиков для подключения

Наименование производителя	Тип счётчика	Наименование оборудования
ООО НПП «Тепловодохран»	Водосчётчик	Пульсар модуль счётчика воды Mini v2
	Водосчётчик	Пульсар счётчик воды электронный v1
	Водосчётчик	Пульсар водосчётчик стандартный (Электронный счетчик Ду15 RS-485 модель 1)
	Теплосчётчик ультразвуковой	Пульсар V46
	Теплосчётчик ультразвуковой	Пульсар V42
	Теплосчётчик механический	Пульсар V15
	Теплосчётчик механический	Пульсар стандарт
ООО «Декаст»	Водосчётчик	ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм)
ООО «Сфера экономных технологий»	Водосчётчик	СВЭУ-15-3.110.RS
	Теплосчётчик ультразвуковой	ТСУ-15.06.R
ООО «Водомер»	Теплосчётчик	СТ-17У
ООО «ДЮКС»	Теплосчётчик	ЭКО НОМ СТУ-15.2
ООО НПО «Карат»	Теплосчётчик	Карат-Компакт 2-223\2-213
ООО «Декаст»	Теплосчётчик	СТК MAPC NEO-15 П 0,6 RS

Перечень дополнительного оборудования для подключения

Наименование производителя	Тип оборудования	Наименование оборудования
ООО НПП «Тепловодохран»	Приёмный радиомодуль	Пульсар IOT
	Счетчик импульсов-регистратор	Пульсар
ООО «Сфера экономных технологий»	Радиомодуль	УСПД-500
ООО «Фирма Инкотекс»	PLC-концентратор	Меркурий 225.2
	PLC-концентратор	Меркурий 225.3
ООО «МИРТЕК»	Мастер считывания данных	МИРТ-141
ООО «Ирвис-МСК»	Вихревой расходомер	Ирвис-PC4
ОАО «Концерн Энергомера»	PLC-модем	CE836 C1
	Радиомодем	CE831
АО ПМК «МИЛАНДР»	Преобразователь интерфейсов	Милур IC
Wiren Board	Модуль реле	WB-MR3-LV
	Модуль ввода-вывода	WBIO-DI-WD-14
ОАО «НЗиф»	PLC-модем	PLC M-2.01



Наименование производителя	Тип оборудования	Наименование оборудования
ЗАО «РиМ»	Конвектор RS485-PLC/RF	РиМ 019.01
ООО «ОВЕН»	Модуль аналогового и дискретного ввода	МВ110
	Модуль дискретного ввода/вывода	МК110
	Модуль аналогового и дискретного вывода	МУ110
	Измеритель-регулятор	ТРМ200
АО «Связь инжиниринг М»	Вторичный преобразователь	УМТВ-10
НПП «Ирвис»	Вихревой счётчик газа	ИРВИС-РС4
АО НПФ «ЛОГИКА»	Корректор газа	СПГ 742
АО ГК «Системы и Технологии»	Контроллер ввода-вывода дискретных сигналов	ST410-10-4
		ST410-12-4
		ST410-24-0
		ST410-6/8HV-0
ООО «Арго-про»	Модем	МУР1001.9 GSM/GPRS TLT
ИРФМИТ	Координатор	ИРФ-541
	Координатор	ИРФ-585




ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАСТРОЙКА УМ-40 SMART СКЗИ

В УМ-40 SMART СКЗИ (УМ) имеется по умолчанию два порта №80 и № 8080, где порт № 80 – открытый, а порт № 8080 – порт с шифрованием, предназначенный для работы через СКЗИ «IT SM» версия 1.0 исполнение 2.

Перед эксплуатацией УМ необходимо выполнить следующие действия:

- произвести настройку УМ через порт № 80 или порт № 8080. Подробное описание настройки УМ приведено в руководстве пользователя «Веб-конфигуратор УМ SMART»;
- через порт № 8080 на вкладке «Настройка сети» произвести удаление типов серверов с портом № 80.





Связь инжиниринг М

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Предприятие изготовитель:
АО «Связь инжиниринг М»

Почтовый адрес: Россия, 115201, г. Москва,
Каширский проезд, д.13, корпус 4

Юридический адрес: 115201, Москва г., внутр. тер., гор.
муниципальный округ Нагатино-Садовники, проезд
Каширский, д. 13, помещение XVI-31

Тел/факс: +7 (495) 640-47-53

E-mail: info@allmonitoring.ru

Актуальная версия руководства
на сайте allmonitoring.ru

