

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного инженера  
ПАО «Россети»



Г. К. Gladkovskiy

« 24 » марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

**№ ПЗ-15/23**

Срок действия с 24.03.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 24.03.2028 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Устройство мониторинга «УМ-40 SMART» ТУ 26.51.43-037-76426530-2019 (от 05.2019), выполняющего функции шлюза коммуникационного (контроллера) при организации учета электрической энергии на розничных рынках электроэнергии (РРЭ) с размещением в шкафу со степенью защиты не ниже IP 51 с встроенным ПО, версия 1.0

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Связь инжиниринг М» (АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М»), почтовый и фактический адрес: 115201 г. Москва, Каширский проезд, д. 13

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Связь инжиниринг М» (АО «СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М»); почтовый и фактический адрес, адрес производства: 115201 г. Москва, Каширский проезд, д. 13

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети», предназначенное для крепления на DIN-рейку, с модульным (съёмным) исполнением портов RS-485 в виде клеммной колодки (но без драйвера приема-передачи), без использования информационного обмена по протоколам МЭК 60870-5-104 или МЭК 61850

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»